

# INFILTRASJONSTEST

hjá: GREVSJØLIA....., adr. ....,

på gnr. ...., bnr. ....

Prøvedjupde: 0,3.....

Ca. avstand til grunnvatn/fjell: 1,0.....

Bløytetid: 1 time/~~2~~ timer (stryk uaktuell)

Synketid 20 - 10 cm i svamp: 01<sup>00</sup>.....

Vasshøgde infiltrometer før prøve: 3cm.....

Tid for fyrste synk: 00<sup>00</sup>.....

Tid for 15 cm synk: 01<sup>30</sup>.....

Vasshøgde infiltrometer etter prøve: 19cm.....

Tid for 1. synk etter prøva: 01<sup>40</sup>.....

Tilleggsmerknader: .....  
.....  
.....

Dato: 20/10-2017

Utført av: NORVALD TRANDOKKEN

SYNK CM/MIN: 10.....

PERMEABILITET M/DEGN (SYNK CM/MIN X 1,4):

14.....

ANLEGG FOR (F. EKS. I BOLIG M/VANNKLOSETT):

1 HYTTE M/VANNKLOSETT