



NORDRE LAND KOMMUNE

Postboks 173

2882 DOKKA

Vår ref.: 201619576-22

Deres ref.:

Lillehammer, 6. juni 2017

Tilbakemelding fra Oppland fylkeskommune: Vedr. VA-innspill - Synnfjell Øst, Nordre Land kommune

Viser til e-post datert 26.05.17, med oversendelse av innspill til VA-plan for Synnfjell Øst. Innspillet dreier seg om alternativ plassering av avløpsrensaneanlegg, råvannsuttak og vannrensaneanlegg vest for Synna, i området ved samtløp med Strangen. Forslaget omfatter også graving av ca. 1500 meter VA-trase på vestre bredde av Synna. Det ønskes tilbakemelding innen 05.06.17 på behov for utredninger knyttet opp mot det nye alternativet, og hvor lang tid eventuelle utredninger vil ta.

Vurdering fra Regionalenheten

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og prinsippene får anvendelse både i enkeltsaker og ved utarbeidelse av regelverk, planer mv. som berører naturmangfold. Dette innebærer at kommunen i dette tilfellet må redegjøre for og synliggjøre kunnskapen om og virkningene tiltaket vil få for naturmangfold, og hvordan kunnskapen er vektlagt opp mot andre hensyn.

For all arealbruk som kan påvirke vannkvaliteten skal forskrift om rammer for vannforvaltningen av 15. desember 2006 (vannforskriften) og dens mål om minimum god økologisk og kjemisk tilstand vurderes og følges opp. Kommunen bør derfor gjøre en vurdering etter vannforskriftens § 12, både om den kommer til anvendelse og eventuelt om vilkårene er oppfylt.

Videre vil det, ved plassering av vann- og avløpsrensaneanlegg i Strangen-vifta, være behov for å utrede hvor egnet Synna er som resipient. Det bør her gjøres en utredning som belyser hvilke virkninger tiltaket vil ha på vassdragsmiljøet, herunder også faren for og konsekvensene av en eventuell forurensning av vassdraget. Det må også gjøres en vurdering av forhold knyttet opp mot flom og isgang med tanke på sikkerhet av vann- og avløpsrensaneanleggene, og av vassdragsteknisk art i forhold til flomvoll/molo mot Synna.

Postadresse:

Postboks 988

2626 LILLEHAMMER

Org. nr: 961382335

Besøksadresse:

Kirkegt. 76, Lillehammer

Bankkonto: 2000 09 50018

E-post: postmottak@oppland.org

Saksbehandler:

Mari Olsen

Henriette Aasen

Telefon: 612 89 191 / 905 82 024

E-post: Mari.Olsen@oppland.org

Oppsummeringen av nødvendige utredninger i dette brevet er ikke uttømmende, og kommunen må selv vurdere behovet for andre utredninger, blant annet med utgangspunkt i tilbakemelding fra andre sektormyndigheter. Vi ønsker for øvrig å henvise til drikkevannsforskriften, og anbefaler å ha en løpende dialog med Mattilsynet ved vurdering av ny vannkilde.

Angående tidsbruk knyttet opp mot utredninger av alternativ plassering er dette noe det er vanskelig å si noe om, annet enn at nye og større utredninger med sikkerhet vil forsinke arbeidet med VA-planen. Tidshorizonten vil blant annet komme an på hvilke utredninger som blir vurdert som nødvendige, størrelsen på disse, hvem som skal gjennomføre utredningene, hvor fort man kommer i gang, m.m.

Vurdering fra Kulturarv

Kulturarv vil sterkt fraråde kommunen å legge til rette for VA-anlegg på vestsida av Synna. Årsaken er at en i sør da må gjøre inngrep i området som skal reguleres til hensynssone kulturmiljø for bevaring av de mange automatisk fredete kulturminnene knyttet til jernutvinning vest for Synna. Det er planlagt et større område som skal framstå uberørt av moderne inngrep så langt det er mulig, og det vil være meget uheldig å planlegge VA-anlegg i dette området. Det skal mye til å unngå å berøre nærområdet til noen av de automatisk fredete kulturminnene ved tiltaket, og det vil være vanskelig å tilbakeføre rørtraséen slik at en ikke ser inngrepet i lang tid etterpå.

Dersom kommunen likevel finner at en løsning med VA-anlegg på vestsida er det beste, må traséen detaljplanlegges for å unngå uheldig virkning på landskapet eller nærføring til kulturminner. Dersom tiltaket kommer i konflikt med kulturminner, må det søkes dispensasjon etter kulturminnelovens § 8 i forbindelse med reguleringsplan for området. Selv om tiltaket eventuelt må behandles etter kulturminneloven, vil ikke dette medføre ekstra tidsbruk, så lenge den aktuelle reguleringsplanen uansett skal behandles etter kulturminneloven. Det kan medføre noe kostnad knyttet til arkeologisk undersøkelse av eventuelle kulturminner som berøres av tiltaket.

Med hilsen

Kristin Loe Kjelstad
Teamleder plan og miljø
Regionalenheten

Espen Finstad
Konstituert fylkeskonservator
Kulturarv

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi til: FYLKESMANNEN I OPPLAND, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
NVE Region Øst (RØ) Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 4223, 2315
HAMAR